



报告日期: 2024年05月17日

镇赉县疾病预防控制中心
检测结果报告书

吉卫检字第S-24-13号

样品名称：	水源水	样品商标：	无
送检单位：	镇赉县疾病预防控制中心水质科		
生产单位：	镇赉县供水有限责任公司	生产日期（批号）	20240417
样品数量：	2.5L、500ml	样品来源：	采样
送样日期：	20240417	送（采）样人：	崔海燕
样品包装及状态：	塑料桶、无菌水样采集袋	检测目的：	委托
检验依据：	GB/T5750.4.5.6.7.12-2023	（本报告单仅对本样品负责）	

检测项目	检测结果	检测项目	检测结果
色度	<5	臭和味	无
浑浊度	<1	肉眼可见物	无
PH	6.9	铅	<0.01mg/L
铁	<0.05mg/L	汞	<0.001mg/L
锰	<0.05mg/L	镉	<0.005mg/L
砷	<0.01mg/L	铬	<0.004mg/L
铜	<0.02mg/L	铝	<0.004mg/L
锌	<0.05mg/L	硝酸盐	0.644mg/L
氟化物	0.9mg/L	溶解性总固体	331mg/L
氯化物	10.4mg/L	氨（以N计）	<0.02mg/L
硫酸盐	16.15mg/L	总硬度（以CaCO3计）	109mg/L
氰化物	<0.002mg/L	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	1.354mg/L
菌落总数	未检出	大肠埃希氏菌	未检出
总大肠菌群	未检出		

复核者：

孙以

签发人：

孙以

报告日期：2024年05月17日



镇赉县疾病预防控制中心
检测结果报告书

吉卫检字第S-24-10号

样品名称：水源水
样品商标：无
送检单位：镇赉县疾病预防控制中心水质科
生产单位：镇赉县供水有限责任公司
生产日期（批号）：20240417
样品数量：2.5L、500ml
样品来源：采样
送样日期：20240417
送（采）样人：崔海燕
样品包装及状态：塑料桶、无菌水样采集袋
检测目的：委托
检验依据：GB/T5750.4.5.6.7.12-2023
(本报告单仅对本样品负责)

检测项目	检测结果	检测项目	检测结果
色度	<5	臭和味	无
浑浊度	<1	肉眼可见物	无
PH	6.8	铅	<0.01mg/L
铁	<0.05mg/L	汞	<0.001mg/L
锰	<0.05mg/L	镉	<0.005mg/L
砷	<0.01mg/L	铬	<0.004mg/L
铜	<0.02mg/L	铝	<0.004mg/L
锌	<0.05mg/L	硝酸盐	0.398mg/L
氟化物	0.9mg/L	溶解性总固体	342mg/L
氯化物	8.3mg/L	氨（以N计）	<0.02mg/L
硫酸盐	15.90mg/L	总硬度（以CaCO3计）	113mg/L
氰化物	<0.002mg/L	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	1.608mg/L
菌落总数	未检出	大肠埃希氏菌	未检出
总大肠菌群	未检出		

复核者：

孙以

签发人：

孙以

报告日期：2024年05月17日

镇赉县疾病预防控制中心
检测结果报告书

吉卫检字第S-24-9号

样品名称：水源水
样品商标：无
送检单位：镇赉县疾病预防控制中心水质科
生产单位：镇赉县供水有限责任公司
生产日期（批号）：20240417
样品数量：2.5L、500ml
样品来源：采样
送样日期：20240417
送（采）样人：崔海燕
样品包装及状态：塑料桶、无菌水样采集袋
检测目的：委托
检验依据：GB/T5750.4.5.6.7.12-2023
(本报告单仅对本样品负责)

检测项目	检测结果	检测项目	检测结果
色度	<5	臭和味	无
浑浊度	<1	肉眼可见物	无
PH	6.9	铅	<0.01mg/L
铁	<0.05mg/L	汞	<0.001mg/L
锰	<0.05mg/L	镉	<0.005mg/L
砷	<0.01mg/L	铬	<0.004mg/L
铜	<0.02mg/L	铝	<0.004mg/L
锌	<0.05mg/L	硝酸盐	0.690mg/L
氟化物	0.9mg/L	溶解性总固体	321mg/L
氯化物	10.5mg/L	氨（以N计）	<0.02mg/L
硫酸盐	16.18mg/L	总硬度（以CaCO3计）	105mg/L
氰化物	<0.002mg/L	高锰酸盐指数（以O2计）	1.354mg/L
菌落总数	未检出	大肠埃希氏菌	未检出
总大肠菌群	未检出		

复核者：

孙心

签发人：

孙心

报告日期：2024年05月17日

镇赉县疾病预防控制中心
检测结果报告书

吉卫检字第A-24-8号

样品名称：金色嘉园8号二次供水 样品商标：无
送检单位：镇赉县疾病预防控制中心水质科
生产单位：镇赉县供水有限责任公司 生产日期（批号）：20240417
样品数量：2.5L、500ml 样品来源：采样
送样日期：20240417 送（采）样人：崔海燕
样品包装及状态：塑料桶、无菌水样采集袋 检测目的：委托
检验依据：GB/T5750.4.5.6.7.10.12-2023 （本报告单仅对本样品负责）

检测项目	检测结果	检测项目	检测结果
色度	<5	臭和味	无
浑浊度	<1	肉眼可见物	无
PH	6.8	铅	<0.01mg/L
铁	<0.05mg/L	汞	<0.001mg/L
锰	<0.05mg/L	镉	<0.005mg/L
砷	<0.01mg/L	铬	<0.004mg/L
铜	<0.02mg/L	铝	<0.004mg/L
锌	<0.05mg/L	氰化物	<0.002mg/L
氟化物	0.9mg/L	硝酸盐	0.402mg/L
氯化物	14.6mg/L	溶解性总固体	301mg/L
硫酸盐	22.27mg/L	氨（以N计）	<0.02mg/L
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	1.041mg/L	总硬度（以CaCO ₃ 计）	97mg/L
氯酸盐：	<0.005mg/L	亚氯酸盐：	<0.0024mg/L
二氧化氯	0.13mg/L	游离氯：	0.03mg/L
菌落总数	未检出	大肠埃希氏菌	未检出
总大肠菌群	未检出		

复核者：

孙立

签发人：

孙立

报告日期：2024年05月17日

镇赉县疾病预防控制中心
检测结果报告书

吉卫检字第A-24-7号

样品名称：人和居7号二次供水 样品商标：无
送检单位：镇赉县疾病预防控制中心水质科
生产单位：镇赉县供水有限责任公司 生产日期（批号）：20240417
样品数量：2.5L、500ml 样品来源：采样
送样日期：20240417 送（采）样人：崔海燕
样品包装及状态：塑料桶、无菌水样采集袋 检测目的：委托
检验依据：GB/T5750.4.5.6.7.10.12-2023 （本报告单仅对本样品负责）

检测项目	检测结果	检测项目	检测结果
色度	<5	臭和味	无
浑浊度	<1	肉眼可见物	无
PH	6.7	铅	<0.01mg/L
铁	<0.05mg/L	汞	<0.001mg/L
锰	<0.05mg/L	镉	<0.005mg/L
砷	<0.01mg/L	铬	<0.004mg/L
铜	<0.02mg/L	铝	<0.004mg/L
锌	<0.05mg/L	氰化物	<0.002mg/L
氟化物	0.9mg/L	硝酸盐	0.471mg/L
氯化物	14.4mg/L	溶解性总固体	314mg/L
硫酸盐	23.01mg/L	氨（以N计）	<0.02mg/L
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	1.001mg/L	总硬度（以CaCO ₃ 计）	103mg/L
氯酸盐：	<0.005mg/L	亚氯酸盐：	<0.0024mg/L
二氧化氯	0.11mg/L	游离氯：	0.01mg/L
菌落总数	未检出	大肠埃希氏菌	未检出
总大肠菌群	未检出		

复核者：

签发人：

报告日期：2024年05月17日

镇赉县疾病预防控制中心
检测结果报告书

吉卫检字第A-24-6号

样品名称：惠民小区6号二次供水 样品商标：无
送检单位：镇赉县疾病预防控制中心水质科
生产单位：镇赉县供水有限责任公司 生产日期（批号）：20240417
样品数量：2.5L、500ml 样品来源：采样
送样日期：20240417 送（采）样人：崔海燕
样品包装及状态：塑料桶、无菌水样采集袋 检测目的：委托
检验依据：GB/T5750.4.5.6.7.10.12-2023 （本报告单仅对本样品负责）

检测项目	检测结果	检测项目	检测结果
色度	<5	臭和味	无
浑浊度	<1	肉眼可见物	无
PH	6.9	铅	<0.01mg/L
铁	<0.05mg/L	汞	<0.001mg/L
锰	<0.05mg/L	镉	<0.005mg/L
砷	<0.01mg/L	铬	<0.004mg/L
铜	<0.02mg/L	铝	<0.004mg/L
锌	<0.05mg/L	氰化物	<0.002mg/L
氟化物	0.9mg/L	硝酸盐	0.471mg/L
氯化物	14.7mg/L	溶解性总固体	305mg/L
硫酸盐	23.29mg/L	氨（以N计）	<0.02mg/L
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	1.021mg/L	总硬度（以CaCO ₃ 计）	99mg/L
氯酸盐：	<0.005mg/L	亚氯酸盐：	<0.0024mg/L
二氧化氯	0.14mg/L	游离氯：	0.03mg/L
菌落总数	未检出	大肠埃希氏菌	未检出
总大肠菌群	未检出		

复核者：张莉

签发人：孙以

报告日期：2024年05月17日

镇赉县疾病预防控制中心
检测结果报告书

吉卫检字第A-24-5号

样品名称：香屿湖5号二次供水 样品商标：无
送检单位：镇赉县疾病预防控制中心水质科
生产单位：镇赉县供水有限责任公司 生产日期（批号）：20240417
样品数量：2.5L、500ml 样品来源：采样
送样日期：20240417 送（采）样人：崔海燕
样品包装及状态：塑料桶、无菌水样采集袋 检测目的：委托
检验依据：GB/T5750.4.5.6.7.10.12-2023 （本报告单仅对本样品负责）

检测项目	检测结果	检测项目	检测结果
色度	<5	臭和味	无
浑浊度	<1	肉眼可见物	无
PH	6.8	铅	<0.01mg/L
铁	<0.05mg/L	汞	<0.001mg/L
锰	<0.05mg/L	镉	<0.005mg/L
砷	<0.01mg/L	铬	<0.004mg/L
铜	<0.02mg/L	铝	<0.004mg/L
锌	<0.05mg/L	氰化物	<0.002mg/L
氟化物	0.9mg/L	硝酸盐	0.509mg/L
氯化物	14.5mg/L	溶解性总固体	312mg/L
硫酸盐	23.39mg/L	氨（以N计）	<0.02mg/L
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	1.021mg/L	总硬度（以CaCO ₃ 计）	101mg/L
氯酸盐：	<0.005mg/L	亚氯酸盐：	<0.0024mg/L
二氧化氯	0.14mg/L	游离氯：	0.01mg/L
菌落总数	未检出	大肠埃希氏菌	未检出
总大肠菌群	未检出		

复核者：

孙

签发人：

孙

报告日期：2024年05月17日

镇赉县疾病预防控制中心
检测结果报告书

吉卫检字第A-24-4号

样品名称：白鹤宾馆4号二次供水 样品商标：无
送检单位：镇赉县疾病预防控制中心水质科
生产单位：镇赉县供水有限责任公司 生产日期（批号）20240417
样品数量：2.5L、500ml 样品来源：采样
送样日期：20240417 送（采）样人：崔海燕
样品包装及状态：塑料桶、无菌水样采集袋 检测目的：委托
检验依据：GB/T5750.4.5.6.7.10.12-2023 （本报告单仅对本样品负责）

检测项目	检测结果	检测项目	检测结果
色度	<5	臭和味	无
浑浊度	<1	肉眼可见物	无
PH	7.0	铅	<0.01mg/L
铁	<0.05mg/L	汞	<0.001mg/L
锰	<0.05mg/L	镉	<0.005mg/L
砷	<0.01mg/L	铬	<0.004mg/L
铜	<0.02mg/L	铝	<0.004mg/L
锌	<0.05mg/L	氰化物	<0.002mg/L
氟化物	0.9mg/L	硝酸盐	0.437mg/L
氯化物	14.0mg/L	溶解性总固体	351mg/L
硫酸盐	19.26mg/L	氨（以N计）	<0.02mg/L
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	1.041mg/L	总硬度（以CaCO ₃ 计）	115mg/L
氯酸盐：	<0.005mg/L	亚氯酸盐：	<0.0024mg/L
二氧化氯	0.12mg/L	游离氯：	0.04mg/L
菌落总数	未检出	大肠埃希氏菌	未检出
总大肠菌群	未检出		

复核者：张芳

签发人：孙以

报告日期：2024年05月17日

镇赉县疾病预防控制中心
检测结果报告书

吉卫检字第A-24-3号

样品名称：春雨小区3号二次供水 样品商标：无
送检单位：镇赉县疾病预防控制中心水质科
生产单位：镇赉县供水有限责任公司 生产日期（批号）20240417
样品数量：2.5L、500ml 样品来源：采样
送样日期：20240417 送（采）样人：崔海燕
样品包装及状态：塑料桶、无菌水样采集袋 检测目的：委托
检验依据：GB/T5750.4.5.6.7.10.12-2023 （本报告单仅对本样品负责）

检测项目	检测结果	检测项目	检测结果
色度	<5	臭和味	无
浑浊度	<1	肉眼可见物	无
PH	6.9	铅	<0.01mg/L
铁	<0.05mg/L	汞	<0.001mg/L
锰	<0.05mg/L	镉	<0.005mg/L
砷	<0.01mg/L	铬	<0.004mg/L
铜	<0.02mg/L	铝	<0.004mg/L
锌	<0.05mg/L	氰化物	<0.002mg/L
氟化物	0.9mg/L	硝酸盐	0.436mg/L
氯化物	14.0mg/L	溶解性总固体	315mg/L
硫酸盐	19.91mg/L	氨（以N计）	<0.02mg/L
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	1.041mg/L	总硬度（以CaCO ₃ 计）	101mg/L
氯酸盐：	<0.005mg/L	亚氯酸盐：	<0.0024mg/L
二氧化氯	0.13mg/L	游离氯：	0.03mg/L
菌落总数	未检出	大肠埃希氏菌	未检出
总大肠菌群	未检出		

复核者： 签发人： 孙

报告日期：2024年05月17日

镇赉县疾病预防控制中心
检测结果报告书

吉卫检字第A-24-2号

样品名称：一水厂1-2号二次供水 样品商标：无
送检单位：镇赉县疾病预防控制中心水质科
生产单位：镇赉县供水有限责任公司 生产日期（批号）：20240417
样品数量：2.5L、500ml 样品来源：采样
送样日期：20240417 送（采）样人：崔海燕
样品包装及状态：塑料桶、无菌水样采集袋 检测目的：委托
检验依据：GB/T5750.4.5.6.7.10.12-2023 （本报告单仅对本样品负责）

检测项目	检测结果	检测项目	检测结果
色度	<5	臭和味	无
浑浊度	<1	肉眼可见物	无
PH	6.8	铅	<0.01mg/L
铁	<0.05mg/L	汞	<0.001mg/L
锰	<0.05mg/L	镉	<0.005mg/L
砷	<0.01mg/L	铬	<0.004mg/L
铜	<0.02mg/L	铝	<0.004mg/L
锌	<0.05mg/L	氰化物	<0.002mg/L
氟化物	0.9mg/L	硝酸盐	0.498mg/L
氯化物	14.1mg/L	溶解性总固体	318mg/L
硫酸盐	20.85mg/L	氨（以N计）	<0.02mg/L
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	1.080mg/L	总硬度（以CaCO ₃ 计）	101mg/L
氯酸盐：	<0.005mg/L	亚氯酸盐：	<0.0024mg/L
二氧化氯	0.12mg/L	游离氯：	0.04mg/L
菌落总数	未检出	大肠埃希氏菌	未检出
总大肠菌群	未检出		

复核者： 签发人：

报告日期：2024年05月17日

镇赉县疾病预防控制中心
检测结果报告书

吉卫检字第A-24-1号

样品名称：二水厂出厂水 样品商标：无
送检单位：镇赉县疾病预防控制中心水质科
生产单位：镇赉县供水有限责任公司 生产日期（批号）：20240417
样品数量：2.5L、500ml 样品来源：采样
送样日期：20240417 送（采）样人：崔海燕
样品包装及状态：塑料桶、无菌水样采集袋 检测目的：委托
检验依据：GB/T5750.4.5.6.7.10.12-2023 （本报告单仅对本样品负责）

检测项目	检测结果	检测项目	检测结果
色度	<5	臭和味	无
浑浊度	<1	肉眼可见物	无
PH	6.9	铅	<0.01mg/L
铁	<0.05mg/L	汞	<0.001mg/L
锰	<0.05mg/L	镉	<0.005mg/L
砷	<0.01mg/L	铬	<0.004mg/L
铜	<0.02mg/L	铝	<0.004mg/L
锌	<0.05mg/L	氰化物	<0.002mg/L
氟化物	0.9mg/L	硝酸盐	0.412mg/L
氯化物	14.0mg/L	溶解性总固体	295mg/L
硫酸盐	19.54mg/L	氨（以N计）	<0.02mg/L
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	1.178mg/L	总硬度（以CaCO ₃ 计）	93mg/L
氯酸盐：	<0.005mg/L	亚氯酸盐：	<0.0024mg/L
二氧化氯	0.21mg/L	游离氯：	0.09mg/L
菌落总数	未检出	大肠埃希氏菌	未检出
总大肠菌群	未检出		

复核者：[Signature]

签发人：[Signature]

报告日期：2024年05月17日